

MODÜL B / MODULE B AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) EK-3 Madde 1
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III. Paragraph 1 of

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7194/18

PIN 2422DO719418

Başvuran / Applicant

HEXEL ENDÜSTRİYEL SAN. VE TİC. A.Ş.

ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mahallesi 2024.
Cadde No:19 Sincan / Ankara / TÜRKİYE

Üretici / Manufacturer

HEXEL ENDÜSTRİYEL SAN. VE TİC. A.Ş.

ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mahallesi 2024.
Cadde No:19 Sincan / Ankara / TÜRKİYE

Marka / Trademark

HEXEL

Ürün / Product

Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kazan

Condensing Wall Hang Hermetic Gas Boiler

Tip - Model / Type - Model

PARS 50, PARS 65, PARS 90, PARS 100, PARS 125, PARS 150

Referans Standardlar

TS EN 15502-1:2021, TS EN 15502-2-1:2022

Normative References

Rapor No / Report Number M7194-18

Veriliş Tarihi / Issue Date 21.11.2023

Geçerlilik Tarihi / Due Date 20.11.2033

Hedef Ülkeler <i>Destination Countries</i>	Basınç(mbar) <i>Pressure(mbar)</i>	Cihaz Kategorileri <i>Appliance Categories(CAT)</i>
PT, SI, SK, TR, CH, CY, CZ, GB, GR, IE, IT, LT, AT, DK, EE, FI, HR, NO, RO, SE	20:30/50	II2H3+



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2300649



Ürün Açıklaması / Product description

Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kazan.
Condensing Wall Hang Hermetic Gas Boiler.

Tip Type	B23, C13, C33, C53, C63, C83	Gaz valfi:	Honeywell
----------	---------------------------------	------------	-----------

Teknik Veriler / Technical Data

Model	PARS 50	PARS 65	PARS 90	PARS 100	PARS 125	PARS 150
Maksimum Isıl Yük, kW	47.01	61.59	90.94	92.48	118.95	141.02
Minimum Isıl Yük, kW	13.14	19.19	36.74	38.37	46.05	52.86
Pmax, Maksimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	45.10	59.74	87.15	89.70	115.38	136.42
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	12.35	18.61	35.11	37.22	44.67	50.85
Pmaks, Maksimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), Kw	49.27	64.67	94.86	97.10	124.90	147.36
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), kW	13.20	20.15	38.24	40.29	48.35	54.87
Verim Pmax (50/30 °C)	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%
Verim Pmin (50/30 °C)	105,1%	105,1%	105,1%	105,1%	105,1%	105,1%
Verim Pmax (80/60 °C)	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%
Verim Pmin (80/60 °C)	97,1%	97,1%	97,1%	97,1%	97,1%	97,1%
Sıcaklık Ayar Aralığı, °C	30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80
İşletme Basıncı - Minimum, bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
İşletme Basıncı - Maksimum, bar	6	6	6	6	6	6
Doğalgaz - Maksimum Yükte, m ³ /h	4.9	6.42	9.46	9.64	12.4	14.7
Doğalgaz- Minimum Yükte, m ³ /h	1.36	2.0	3.81	4.0	4.8	5.5
NOx Sınıfı	6	6	6	6	6	6

